



ADATKÉRŐ LAP TŰZJELZŐ RENDSZEREKHEZ
BA 07-72 1.6. Érvényes: 2016. 10. 10.-től

AZONOSÍTÓ:

HEXA:

ÉRKEZETT:

IKTATVA:

FIGYELEM! A TŰZJELZŐ RENDSZEREKHEZ A BA 07-05 ADATKÉRŐ LAP VONATKOZÓ MEZŐIT ¹ IS KI KELL TÖLTENI!

Az 54/2014 (XII. 5.) OTSZ szerint a tűzjelzést adó létesítményről az alábbi adatokat kötelező nyilvántartani:

I. A LÉTESÍTMÉNY²

1. NEVE: _____
2. CÍME: _____
3. RENDELTETÉSE: _____
4. LÉTESÍTMÉNYT BEFOGADÓ ÉPÜLET SZINTJEINEK SZÁMA FÖLD FELETT: _____ SZINTJEINEK SZÁMA FÖLD ALATT: _____
5. LÉTESÍTMÉNYEN BELÜLI OBJEKTUMOK/ÉPÜLETEK SZÁMA, _____
ÉS NEVE VAGY JELÖLÉSE (PL. „B” ÉPÜLET, RAKTÁR, LABOR): _____

II. KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY³

SZEMÉLY 1.

1. NEVE: _____
2. TELEFONSZÁMA A) MOBIL: 06- _____ B) VEZETÉKES: _____
3. FAX: _____ E-MAIL: _____

SZEMÉLY 2.

1. NEVE: _____
2. TELEFONSZÁMA A) MOBIL: 06- _____ B) VEZETÉKES: _____
3. FAX: _____ E-MAIL: _____

TÉVES TŰZJELZÉS LEMONDÁSÁRA SZOLGÁLÓ (1db) JELSZÓ: _____
(Csak egy jelszó adható meg!)

III. DISZPÉCSER VAGY PORTASZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

1. NINCS PORTASZOLGÁLAT NINCS DISZPÉCSERSZOLGÁLAT

AMENNYIBEN VAN PORTA, VAGY DISZPÉCSERSZOLGÁLAT, ANNAK ELÉRHETŐSÉGE:

1. TELEFONSZÁMA A) MOBIL: 06- _____ B) VEZETÉKES: _____
2. ELÉRHETŐSÉGI IDEJE MUNKANAPOKON: _____
3. ELÉRHETŐSÉGI IDEJE MUNKASZÜNETI NAPOKON: _____

IV. A TŰZOLTÁST NEHEZÍTŐ KÖRÜLMÉNYEK (különösen gázpalackok, éghető folyadék, izotóp, zárt objektum esetén bezárt kapuk, udvarok, stb.)

- GÁZPALACKOK: _____
- ÉGHETŐ FOLYADÉK: _____
- IZOTÓP: _____
- ZÁRT KAPU, UDVAR: _____
- EGYÉB: _____

V. A KÖZMŰELZÁRÓK HELYE ⁴ (különösen gáz, víz, elektromos, távhő)

- GÁZ: _____
- ELEKTROMOS ÁRAM: _____
- VÍZ: _____
- TÁVHŐ: _____

VI. KÜLSŐ TÚZOLTÓ VÍZFORRÁSOK HELYE⁴:

TÚZCSAP HELYE: _____

TARTÁLY HELYE: _____

MEDENCE HELYE: _____

VII. A TÚZOLTÁST SEGÍTŐ KÖRÜLMÉNYEK⁵ (mint hő- és füstelvezetés indítása, leállítása, beépített oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ helye)

HŐ-ÉS FÜSTELVEZETÉS VAN NINCS

BEÉPÍTETT OLTÓBERENDEZÉS VAN NINCS

TÚZOLTÓSÁGI BEAVATKOZÁSI KÖZPONT VAN NINCS

EGYÉB: _____

VIII. ÜGYFÉL NYILATKOZATA⁶:

1. ÜGYFÉL A TÚZJELZŐ RENDSZERRE TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT...

a) ÖNKÉNT VÁLLALTA⁷, ÁTJELZÉST NEM KÉR.

b) ÖNKÉNT VÁLLALTA, AUTOMATIKUS ÁTJELZÉST KÉR.

c) JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁS MIATT VÁLLALTA, A HELYSZÍNI 24 ÓRÁS FELÜGYELET KIVÁLTÁSÁRA⁸.

2. ÜGYFÉL AZ AUTOMATIKUS ÁTJELZÉST A 24 ÓRÁS FELÜGYELET KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT...

a) JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁS MIATT VÁLLALTA, AZ OTSZ 156 § (1) A, B, C PONTJA ALAPJÁN.

b) HATÓSÁGI KÖTELEZÉSRE VÁLLALTA.

c) ÖNKÉNT VÁLLALTA.

Dátum: _____

Ügyfél aláírása, PH

Egy példányt átvettem: _____

Multi Alarm Zrt.

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

1. Jelen nyomtatvány, a BA 07-72 ADATKÉRŐ LAP TŰZJELZŐ RENDSZEREKHEZ mellé ki kell tölteni a BA 07-05 Adatkérő lap egyes mezőit is, melyek a következők:

- Értesítendő személyek és a hozzájuk kapcsolódó jelszavak
- Rendszer telepítő neve és elérhetőségei
- Az automatikus átjelzést biztosító berendezés zónáinak megnevezése pl. tűz, vagy hiba.
- Az automatikus átjelzést biztosító berendezés tesztjelentéseinek módja, időintervalluma

2. Amennyiben a létesítmény több épületből áll, épületenként egy BA 07-72 Adatkérő lapot kell kitölteni! Az épület rendeltetése megismerhető az építési tervből vagy beszerezhető a tűzvédelmi felelőstől.

3. Legalább egy kapcsolattartó személy megadása kötelező! Kapcsolattartó személy az, aki az épületbe való bejutást biztosítani tudja.

Tűzjelzés lemondására szolgáló jelszó megadása kötelező! Figyelem! Csak egy jelszó adható meg! Ezzel a jelszóval a kapcsolattartó személy 2 percen belül lemondhatja a téves riasztást a tűzoltóság közvetlen hívásával.

4. Amennyiben a V. és VI pontban felsoroltak bármelyikével nem rendelkezik, kérjük azt írja a vonalra, hogy „NINCS”.

5. Amennyiben a VII. pontban felsoroltak bármelyikével nem rendelkezik, kérjük azt jelölje be, hogy „NINCS”.

6. Automatikus átjelzés:

54/2014 OTSZ 156. § (1) Az állandó felügyelet biztosítása mellett, a tűzjelzést automatikus átjelzéssel továbbítani kell az első fokú tűzvédelmi hatóság

által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre

- a) 30 méter feletti legfelső használati szintű épület,
- b) fekvőbeteg ellátásra szolgáló intézmény,
- c) felszín alatti vasútvonal alagútja és állomása

esetében.

(2) Ha a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyelete a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre, távfelügyeletre történik, **a távfelügyelet köteles a tűzátjelzést az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre elektronikus úton továbbítani.**

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetekben a tűzátjelzést automatikus és felügyelt kapcsolaton keresztül kell megvalósítani.

7. Önkéntes vállalás: Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a beépített automatikus tűzjelző rendszere nem tartozik a hatóság által engedélyezett rendszerek körébe.

8. A 24 órás személyi felügyelet feltételei az alábbiak.

54/2014 OTSZ 202§ (3) A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a

jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.

9. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a VIII. pontban felsorolt lehetőségek közül egyet kötelező kiválasztani. Csak egy lehetséges megoldás választható.